

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 января 2023г.

№ 21

г. Жуковка

Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов, сбрасывающих сточные воды в централизованную систему водоотведения города Жуковка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и в целях обеспечения охраны водных объектов от загрязнения, улучшения экологической обстановки, обеспечения безопасной эксплуатации и предотвращения нарушений в работе централизованной системы водоотведения города Жуковка

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов, сбрасывающих сточные воды в централизованную систему водоотведения города Жуковка согласно приложению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Жуковского муниципального округа Брянской области в сети «Интернет» и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Жуковского муниципального округа».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кузнецову Л.П.

Глава администрации

О. А. Воронин

Отослано: отдел экономического развития и потребительского рынка, МУП «Водоканал»



НОРМАТИВЫ
состава сточных вод для абонентов, сбрасывающих сточные воды
в централизованную систему водоотведения города Жуковка

1. Общая часть

- 1.1. Настоящие нормативы состава сточных вод для абонентов, сбрасывающих сточные воды в централизованную систему водоотведения города Жуковка, разработаны в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (раздел XIII).
- 1.2. В настоящих нормативах состава сточных вод, сбрасывающих сточные воды в централизованную систему водоотведения города Жуковка, применяются следующие сокращения:
НДС – норматив допустимого сброса загрязняющего вещества, установленный (рассчитанный, представленный) для объектов данной централизованной системы водоотведения или технологической зоны водоотведения (мг/дм³);
Нс – нормативы состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения города Жуковка.
- 1.3. Нс разработаны с учетом следующих требований:
 - достижение нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ со сточными водами в водные объекты (НДС), утвержденных природоохранными органами для организации, осуществляющей водоотведение;
 - обеспечение проектных параметров очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации;
 - техническая и технологическая возможность очистных сооружений канализации очищать сточные воды от конкретных загрязняющих веществ;
 - защита сетей и сооружений канализации.

2. Нормативы состава сточных вод абонентов

- 2.1. Нормативы состава сточных вод устанавливаются для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих водоотведение с использованием конкретной централизованной системы водоотведения или технологической зоны водоотведения (если централизованная система состоит из 2 –х и более технологических зон водоотведения), в том числе не являющихся собственниками или иными законными владельцами выпусков сточных вод в водный объект.

- 2.2. Приему в систему канализации подлежат сточные воды абонентов, в которых содержание загрязняющих веществ не превышает установленных допустимых концентраций, указанных в таблице №1.
- 2.3. Сброс загрязняющих веществ со сточными водами абонентов, не указанных в таблице № 1, запрещен.
- 2.4. Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в системы канализации только в растворенном или эмульгированном состоянии.

Таблица № 1

Нормативы состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения города Жуковка

№ п/п	Наименование загрязняющих веществ	Единица измерения	Норматив допустимых значений показателя в пробе сточных вод
1	Взвешенные вещества	мг/дм ³	300
2	Сухой остаток	мг/дм ³	1893
3	БПК ₅	мг/дм ³	150
4	Ионы - аммония	мг/дм ³	26,3
5	Фосфаты по фосфору	мг/дм ³	3,7
6	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,47
7	Хлориды	мг/дм ³	328,6
8	Сульфаты	мг/дм ³	105,8
9	Марганец	мг/дм ³	0,01
10	Железо	мг/дм ³	0,304
11	Цинк	мг/дм ³	0,058
12	Никель	мг/дм ³	0,01
13	Медь	мг/дм ³	0,0027
14	Фенолы	мг/дм ³	0,001
15	АПAB	мг/дм ³	0,735
16	ХПК	мг/дм ³	348,8
17	Температура	⁰ С	не выше 40
18	Водородный показатель (рН)	Ед.	6-9